

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE

DIRECTION DE  
L'ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE

**ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE**

Bureau de la Protection  
de la Nature et de  
l'Environnement

relatif à des compléments à l'étude de dangers et à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) d'un dépôt d'hydrocarbures, sur la commune de **BASSENS**, exploité par la société **DOCKS DES PETROLES D'AMBES**.

**Le Préfet de la Région Aquitaine  
Préfet de la Gironde  
Officier de la légion d'honneur,**

**N° : 13411/PPRT**

- VU** le code de l'Environnement, livre V, titre 1<sup>er</sup> relatif aux installations classées pour la Protection de l'Environnement et notamment son article L.512-7 et L.515-15,
- VU** la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
- VU** le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 abrogée et codifiée dans le code de l'environnement et notamment son article 18,
- VU** le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005, relatif aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT), notamment son article 5,
- VU** l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié en dernier lieu le 29 septembre 2005 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
- VU** l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation,
- VU** la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements relevant du classement "AS" de la nomenclature des installations classées, visés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié,
- VU** la circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques,

VU l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2004 autorisant la société Les Docks des Pétroles d'Ambès (DPA) à exploiter un dépôt d'hydrocarbures liquides situé sur le territoire de la commune de Bassens,

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 19 octobre 2006,

VU l'avis du Comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 9 novembre 2006,

**CONSIDERANT** que la société Les Docks des Pétroles d'Ambès exploite des installations visées par l'article L.515-8 du code de l'environnement,

**CONSIDERANT** qu'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) doit être établi pour cet établissement,

**CONSIDERANT** que l'étude de dangers doit être complétée pour donner, dans les formes prévues par les textes susvisés, les éléments nécessaires à la détermination de l'aléa engendré par les installations,

**SUR** proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,

## ARRÊTE

### ARTICLE 1<sup>ER</sup> :

La société Les Docks des Pétroles d'Ambès (DPA) est tenue de respecter les prescriptions du présent arrêté pour son établissement de Bassens.

### ARTICLE 2 :

Pour l'élaboration du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) auquel est soumis l'établissement, l'exploitant doit fournir **avant le 1<sup>er</sup> juin 2007**, la totalité des compléments nécessaires pour définir le périmètre d'étude du PPRT et cartographier les aléas.

Dans ce cadre les phénomènes dangereux pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, et notamment ceux dont les effets peuvent affecter l'extérieur de l'établissement, font l'objet, sur la base d'une méthode dont la pertinence est démontrée :

- d'une cotation en terme de probabilité, en fonction des classes figurant en annexe 1 de l'arrêté ministériel du 29/9/2005 susvisé,
- d'une évaluation de l'intensité des effets au regard des valeurs de référence définies en annexe 2 de ce même arrêté.

Des éléments sur la cinétique d'évolution des phénomènes retenus, tenant compte de la cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité, sont fournis.

Pour être prises en compte à ce stade les mesures de maîtrise des risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser et être régulièrement testées et maintenues.

Les phénomènes dangereux seront décrits dans un tableau conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E (la plus improbable au sens de l'arrêté du 29/9/2005 susvisé) sont précisées, pour chaque scénario identifié, les mesures de sécurité passives, techniques et organisationnelles prises en compte. L'exploitant fournit, en priorité ces informations et les "nœuds papillons" correspondants pour les phénomènes dangereux qu'il propose d'exclure du périmètre d'étude du PPRT et qui ont des conséquences importantes à l'extérieur du site.

L'exploitant fournira un plan du site (sous forme papier et informatique) comportant les éléments de

structure (cuvettes, réservoirs, bâtiments,...) associés aux phénomènes dangereux, selon un format à définir en concertation avec l'inspection des installations classées.

Les accidents potentiels, susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement, sont positionnés sur la grille de "Présentation des accidents potentiels en termes de couple probabilité - gravité des conséquences sur les personnes" donnée en annexe V de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié. Pour l'évaluation des conséquences sont prises en compte, d'une part la cinétique du phénomène dangereux considéré et, d'autre part, celle de l'atteinte des personnes puis de la durée de leur exposition au niveau d'intensité des effets correspondants. Parmi les événements externes pouvant provoquer ces accidents, les séismes de référence, déterminés selon les principes de l'arrêté ministériel du 10 mai 1993 et, le cas échéant, les crues d'une amplitude correspondante à la crue de référence sont notamment à prendre en compte, selon des modalités explicitées par l'exploitant.

Pour tous les cas où l'événement initiateur séisme augmente soit la probabilité soit les conséquences d'un phénomène dangereux susceptible d'affecter l'extérieur de l'établissement, l'exploitant doit, dans le délai susmentionné, pour la fourniture des compléments PPRT :

- identifier sur les installations en question une liste *d'éléments importants pour la sûreté* au sens de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 10 mai 1993,
- étudier la réponse des équipements importants pour la sûreté à des actions sismiques de référence selon les principes édictés par l'arrêté ministériel du 10 mai 1993,
- en fonction des conclusions de cet examen, procéder si besoin à l'étude technico-économique de leur modification ou de leur remplacement.

### **ARTICLE 3 :**

L'article 30.6 de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2004 susvisé est abrogé.

### **ARTICLE 4 :**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

### **ARTICLE 5 :**

La présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif de Bordeaux. Le délai de recours est de deux mois pour le titulaire et de quatre ans pour les tiers, à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.

### **ARTICLE 6 :**

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde  
Monsieur le Maire de Bassens,  
Monsieur le Directeur de la société Les Docks des Pétroles d'Ambès (DPA),  
Monsieur l'Inspecteur des Installations Classées de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement Aquitaine,

et tous les agents de contrôle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bordeaux, le 08 DEC. 2006

LE PRÉFET,  
Le Secrétaire Général



François PENY,

**ANNEXE : MODELE DE TABLEAU DES PHENOMENES DANGEREUX POUR L'ELABORATION DU PPRT**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
N° du Phd	Commentaire	Proba Indice	Type d'effet	Effet Très Grave	Effet Grave	Effet Significatif	Bris de Vitres	Cinétique	Proposition exclusion pour PPRT
ex 1	<i>Incendie du Bac 1</i>	<i>E</i>	<i>thermique</i>	40	55	80	0	<i>Rapide</i>	<i>NON</i>
ex 2	<i>BOIL-OVER du Bac 1</i>	<i>E</i>	<i>thermique</i>	200	350	430	0	<i>Lente</i>	<i>NON</i>
ex 3	<i>Eclatement du Bac 1</i>	<i>E</i>	<i>surpression</i>	25	60	180	360	<i>Rapide</i>	<i>NON</i>
ex 4	<i>Emission toxique NH3 suite ruine de la sphère</i>	<i>E</i>	<i>toxique</i>	800	1500	5000	0	<i>Rapide</i>	<i>OUI</i>
ex 5	<i>UVCE fuite reservoir GPL 3</i>	<i>E</i>	<i>surpression</i>	45	75	95	190	<i>Rapide</i>	<i>NON</i>
ex 6	<i>Explosion du réacteur monoxyde de carbone</i>	<i>E</i>	<i>surpression</i>	25	55	110	220	<i>Rapide</i>	<i>NON</i>
ex 7	<i>Fuite 5 ' ligne A atelier de monoxyde de carbone</i>	<i>D</i>	<i>toxique</i>	100	200	300	0	<i>Rapide</i>	<i>NON</i>
ex 8	<i>Fuite 2 ' suite rupture franche Canalisation 1</i>	<i>E</i>	<i>toxique</i>	100	200	300	0	<i>Rapide</i>	<i>NON</i>
ex 9	<i>Explosion du cylindre de NH3</i>	<i>D</i>	<i>surpression</i>	60	90	165	310	<i>Rapide</i>	<i>NON</i>
1									
2									
3									
4									

Les données en italiques données à titre d'exemple sont à supprimer

**Indications pour compléter le tableau :**

- colonne A :** numéroter par ordre croissant les phénomènes dangereux en regroupant si possible sur des lignes adjacentes les phénomènes dangereux associés à la même structure (bac, cuvette,...)
  - colonne B :** descriptif sommaire du phénomène (fuite, BLEVE...) et indication de la structure ou de la zone associée (bac x, réacteur y, zone de chargement z...) - maximum 100 caractères
  - colonne C :** Classe de probabilité (A, B, C, D ou E) conformément à l'arrêté "PGC" du 29 septembre 2005
  - colonne D :** type d'effet "thermique", "toxique" ou "surpression". Un phénomène ayant 2 types d'effet (ex BLEVE) générera donc 2 lignes distinctes et successives
  - colonne E à G :** distances d'effets en mètres (arrondies à l'unité supérieure) correspondant aux seuils d'effets létaux significatifs (E), létaux (F) ou irréversibles (G) au sens de l'arrêté PGC du 29/09/05
  - colonne H :** distance en mètres correspondant au seuil de 20 mbar pour les effets de surpression (indiquer 0 pour les effets thermiques et toxiques)
  - colonne I :** caractérisation binaire de la cinétique "Lente" ou "Rapide" : "Lente" signifiant que l'on dispose du temps nécessaire pour protéger ou évacuer les personnes exposées
  - colonne J :** proposition d'exclusion du champ du PPRT
- Le format du tableau (nombre de colonnes, dispositions et titres des colonnes, libellés figurant en gras dans le tableau) doit être impérativement respecté.
- Il ne doit pas figurer de ligne vide entre deux phénomènes, ni en tête de tableau.