

PREFECTURE DE L'INDRE

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES  
Bureau de l'environnement et du cadre de vie

ARRETE n° 2002-E- 869 du 10 AVR. 2002

portant obligation pour la société SETS d'aménager des piézomètres  
de contrôle de la qualité des eaux souterraines au droit du site  
qu'elle exploite sur le territoire de la commune de CHABRIS

La Préfète de l'Indre,  
Chevalière de la légion d'honneur,

Vu le Code de l'Environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 92-E-1815 en date du 1<sup>er</sup> septembre 1992 autorisant la  
société SETS à poursuivre et à étendre ses activités sur le territoire de la commune de  
CHABRIS au lieu-dit "Les Vigneaux" ;

Vu la nomenclature des Installations Classées et, en particulier la rubrique n° 2565 ;

Vu l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance  
du 27 février 2002 ;

Vu la communication du projet d'arrêté faite à l'exploitant le 7 mars 2002 ;

Considérant que la société SETS exerce une activité de traitements de surfaces,  
soumise à autorisation, pouvant être de nature à engendrer une pollution des sols et des eaux  
souterraines et qu'il convient de s'en prévenir ;

Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

## A R R E T E

### Article 1<sup>er</sup> -

La Société SETS, dont le siège social est situé au lieu-dit "les Vigneaux" à CHABRIS, est tenue d'implanter pour son établissement sis à la même adresse :

- Un puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines dans la première nappe rencontrée sur le site, et implanté à l'amont hydrogéologique des installations,
- Deux puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines dans cette même nappe, et implantés à l'aval hydrogéologique des installations.

Ces implantations sont faites à partir d'une étude hydrogéologique et sont soumises à l'accord préalable de l'Inspecteur des Installations Classées.

Ces ouvrages sont réalisés suivant la norme AFNOR FD-X-31-614, sont convenablement protégés et permettent les prélèvements d'eau.

Les têtes des ouvrages font l'objet d'un nivellement NGF.

### Article 2 -

Une fois par an, en hautes eaux, les niveaux piézométriques sont relevés et des prélèvements sont effectués dans la nappe au niveau des puits de contrôle prévus à l'article 1<sup>er</sup> du présent arrêté.

L'eau prélevée fait l'objet de mesures des paramètres suivants :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • pH   | NFT 90 008      |
| • Conductivité                                     | NF EN 27888     |
| • Oxygène dissous                                  | NF EN 25814     |
| • AOX  | NF EN 1485      |
| • Hydrocarbures totaux                             | NFT 90 114      |
| • CN libres  | NFT 90 108      |
| • Métaux spécifiques : Cr <sub>6</sub>             | NFT 90 043      |
| • Autres métaux : Al, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn et Zn | NF EN ISO 11885 |

Un contrôle annuel de l'eau de forage portant sur les mêmes paramètres est réalisée.

Les prélèvements sont exécutés selon la procédure AFNOR FD-X-31-615 par un organisme compétent et les analyses sont faites par un laboratoire agréé. Les conditions de mesures sont fixées par les normes correspondant à chaque paramètre.

Les résultats des mesures sont transmis à l'Inspecteur des Installations Classées accompagnés de tout commentaire utile à leur compréhension. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le Préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées pour remédier à la pollution des eaux souterraines.

La fréquence des analyses à pratiquer et/ou la nature des paramètres à rechercher pourront être modifiées sur demande justifiée de l'exploitant ou sur proposition motivée de l'Inspection des Installations Classées.

### **Article 3 - Délai de mise en application**

Un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêté est imparti à la société SETS pour la réalisation des ouvrages de contrôle prescrits à l'article 1<sup>er</sup>, et des analyses prescrites à l'article 2 du présent arrêté.

### **Article 4 - Frais**

Tous les frais occasionnés par le respect des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

### **Article 5 - Droit de recours**

La Société SETS peut saisir le Tribunal Administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêté.

Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent contester le présent arrêté en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente, en saisissant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage du dit acte.

### **Article 6 - Notification**

Le présent arrêté est notifié à la société SETS par voie administrative. Ampliations en sont adressées à Monsieur le Maire de CHABRIS et à Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement Centre.

Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée d'un mois à la mairie de CHABRIS. Monsieur le Maire de CHABRIS devra justifier de cette formalité à Madame la Préfète de l'Indre.

Le même extrait est affiché en outre par le pétitionnaire dans son établissement.

### Article 7 - Sanctions

Les infractions ou l'inobservation des conditions fixées par le présent arrêté entraîneront l'application de sanctions pénales et des sanctions administratives prévues par le Code de l'Environnement.

### Article 8 - Exécution

Monsieur le Secrétaire de la Préfecture de l'Indre , Monsieur le Maire de CHABRIS, Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement - Centre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour ampliation  
Le chef de bureau délégué



Jocelyne AUDAT 

LA PREFETE,  
Pour LA PRÉFÈTE,  
et par délégation  
Le Secrétaire Général  
Signé : Louis LE FRANC